

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

ГУ МЧС России по Свердловской области

г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84; тел. 8(343) 346-10-33

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по СО
г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел. 8(343) 346-10-56; oitp-undso@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»
г. Екатеринбург ул. С.Ковалевской, 8 тел./факс 8(343) 362-42-52, tond-ekaterinburg@mail.ru

Предписание N 775/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному

учреждению - детскому саду компенсирующего вида № 101

Законному представителю юридического лица – заведующей

Туровой Елене Владимировне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору подполковника внутренней службы Ганина Михаила Михайловича № 775 от «03» апреля 2019 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с «16» апреля 2019 года по «24» апреля 2019 года инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области Микаиляном Э. И. проведена внеплановая выездная проверка с целью надзора за выполнением пунктов ранее выданного предписания на территории, в здании и помещениях МБДОУ - детский сад компенсирующего вида № 101 расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сиреневый бульвар, 5а совместно с заведующей Туровой Еленой Владимировной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1.	ширина эвакуационных выходов на открытые наружные эвакуационные лестницы со второго этажа здания (дверь, ведущая из средней группы № 1, средней группы № 2, младшей группы № 1, подготовительной группы № 2) составляет менее 0,8 метра	ч.1 ст.46 ФЗ "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст.4, п. 3, ст. 6, п. 1, п.п. 2 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Строительные нормы и правила часть II, раздел А, глава 5 «Противопожарные требования. Основные Положения» СНиП II-A.5-62, п. 4.2 прим. 1, п.п. 2 «Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8 метров», Строительные нормы и правила «Пожарная безопасность зданий и сооружений» СНиП 21-01-97* п. 6.16, Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009 п. 5.2.14	02.09.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилого фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения.

Инспектор отделения НД и ПР
(по Кировскому району МО «город Екатеринбург»)
ОНД и ПР МО «город Екатеринбург»
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО Микаилян Э.И.
(должность, фамилия, инициалы гос. инспектора по пожарному надзору)



" 24 " 04 2019г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

документ Турова С.В.
(должность, фамилия, инициалы)

" 24 " 04 2019г.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ГУ МЧС России по Свердловской области

Почтовый адрес: 620014 г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 т. 346-12-60; юридический адрес г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8-А

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Екатеринбург ул. ул. Шейнкмана, 84 тел. 346-10-56

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы МО «город Екатеринбург»

г. Екатеринбург ул. Софьи Ковалевской, 8; т. 362-42-52; tond-ekaterinburg@mail.ru

г. Екатеринбург

«26» сентября 2019 г.

(дата составления)

11 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 1513

По адресу / адресам: г. Екатеринбург ул. Сиреневый Бульвар, 5 А

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г.
Екатеринбурга по пожарному надзору майора внутренней службы Бастанжиева Владимира
Евгеньевича № 1513 от «06» сентября 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ внеплановая, выездная _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения – детский сад №101, ИНН:
6660017749, ОГРН: 1026604945509

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 17 " сентября 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

" 26 " сентября 2019 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня / 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР МО «город Екатеринбург» УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской
области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки **ознакомлен (ы):**
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующая МБОУ д/с №101 Турова Е.В. 09.09.19г. в 15 часов 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: инспектор отделения НД и ПР (по Кировскому району МО «город Екатеринбург») ОНДиПР МО «город Екатеринбург» лейтенант внутренней службы Гамаюнова Виктория Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБОУ д/с №101 Турова Елена Владимировна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

~~выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):~~

~~выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний)~~

Нарушений не выявлено. Предписание №775/1/1 от 24.04.2019г. выполнено в полном объёме.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

(заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует

(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подпись лица, проводившего проверку: Гамаюнова В.В.1

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Турова Е.В. 10.05.19

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 26 » сентя 20 19 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефоны доверия:

8 (499) 216-99-99 – МЧС России

8 (343) 262-99-99 – Главное Управление МЧС России по Свердловской области

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575787

Владелец Турова Елена Владимировна

Действителен с 17.08.2021 по 17.08.2022